

RÉPONSES AUX QUESTIONS DES CANDIDATS

Procédure adaptée

2024NM006150

Objet du marché :

**TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE SURPRESSEURS ET DE VANNES – STATION DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES DE L'ÎLE CHALAND - BASSE GOULAIN**

Date limite de remise des offres : le 14/05/2025 à 12 h 00

Réponses aux questions posées par des candidats :

Questions	Réponses
Réponse(s) donnée(s) le 14/04/2025	
<p>Question n°1 :</p> <p>Concernant le lot 2, vous demandez la création d'une vanne entre le Pr eaux Traitées et le bassin à marée.</p> <p>Malheureusement lors de la visite de ce jour nous n'avons pas eu d'information concernant les travaux à réaliser:</p> <ul style="list-style-type: none">• DN et PN?• Type de vanne ?• profondeur de la conduite?• Installation enterrée ou regard?• L'emplacement? <p>Pouvez-vous SVP préciser ce que nous devons valoriser.</p>	<p>Réponse n° 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• DN et PN? DN sur plan est de 450• Type de vanne ? Guillotine• profondeur de la conduite? 2.25 mètres• Installation enterrée ou regard? on peut utiliser le regard existant si possible• L'emplacement? sur la pelouse entre le bassin à marée et la route